		Dokumentnavn:	Side (af):
		Drift og vedligehold Bygningsdelskort	1 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(63)4.03	Sikkerhedsafbryder	2010-401	

Bygningsdelsbeskrivelse

Beskrivelsen indeholder følgende:

Placering

I teknikrum placeret i VP18 varmempumpe.

Konstruktionsbeskrivelse

Materialebeskrivelse

Sikkerhedsafbryder 16A 3P+N+H+J, SA316HM25 1

Ean nr. 57.05151.002648



Den samlede forventede levetid

- 20 år

Den overordnede mængde

1 stk.

Leverandør:

Solar A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen, tlf.: +45 76 96 12 00

Besigtigelsesansvisning

Årlig afprøvning af afbryderen anbefales.

Vedligeholdelsesansvisning


Støvflejrning: Støvsugning foretages med blødt mundstykke.

Tilsmudsning: Aftørres med en fugtig klud, evt. opvredet i en let sulfoopløsning.

Kemisk rengøring kan ikke anbefales.

Besigtigelsesaktiviteter

- Tidspunkt for første besigtigelse: 2013
- Besigtigelsesinterval : Årlig
- Mængde:
- Hvem der skal udføre besigtigelsen: Bruger

		Dokumentnavn:	Side (af):
		Drift og vedligehold Bygningsdelskort	2 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(63)4.03	Sikkerhedsafbryder	2010-401	

Vedligeholdelsesaktiviteter

Udskiftningsaktiviteter

Henvisning:

<http://www.norwesco.se/files/sa-installation.pdf>

http://www.norwesco.se/files/sakbryt_0809_sv.pdf